



Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ул. Коммунистическая, 18, с. Мельниково,  
Томская область, Россия, 636130

19.10.2023 № 44-2023

365505 272314

Директору МКОУ «Баткатьская СОШ»

Малковой Н.Н.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений требований  
законодательства в сфере теплоснабжения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ «Баткатьская СОШ» (далее – Учреждение) законодательства о теплоснабжении в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации объектов теплоснабжения образовательными учреждениями, трудового законодательства, по результатам которой выявлены нарушения.

Так, Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Согласно пунктам 2, 17 части 1 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя, надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

При этом качество и надежность теплоснабжения в значительной степени зависят от соблюдения правил технической эксплуатации тепловых установок.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭТЭ).

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – Правила)

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себе обеспечение безопасности

АА № 026066

Прокуратура Шегарского района Томской  
области  
№ 024-2023/Прип200-23-20690027

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверкой установлено, что Учреждением используется модульные котельные, отапливаемые школу и детский сад, по адресам: Томская область, Шегарский район, с. Баткат, ул. Школьная, д. 3, ул. Рабочая, д. 7, при эксплуатации которых допускаются нарушения вышеупомянутых требований законодательства:

- в помещении котельной детского сада система вентиляции находится в неисправном состоянии, в силу чего в помещении отсутствует воздухообмен – нарушение п. 9.4.1 ПТЭТЭ;
- на шкале манометров в помещениях котельных детского сада и школы не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления (пункт 9.19 ПТЭТЭ);
- на корпусе насосов котельной детского сада отсутствуют таблички, с указанием сведений, предусмотренных пунктом 5.1.2 ПТЭТЭ;
- режимные карты на водоподготовку школьной котельной не представлены, не организована работа по ведению и контролю водно-химического режима (пункт 2.5.5 ПТЭТЭ);
- в помещении школьной котельной всасывающие отверстия дутьевых вентиляторов или их заборных коробов в школьной котельной защищены не сеткой (пункт 5.1.20 ПТЭТЭ);
- в помещении котельных ревизии водоподготовительного оборудования, его наладка, теплохимические испытания паровых и водогрейных котлов, наладка их водно-химических режимов с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 3 года не проводится (пункт 12.11 ПТЭТЭ);
- помещение котельных не оборудованы аварийным электрическим освещением (пункт 26 Правил);
- отсутствуют акты испытаний на максимальную температуру теплоносителя (пункт п. 6.2.32 ПТЭТЭ);
- отсутствуют акты о проведении гидравлических испытаний и промывки тепловых сетей (пункты 6.2.17, 9.2.9 ПТЭТЭ);
- инструкции персонала 1 раз в 2 года не пересматриваются и переутверждаются (пункт 2.8.7 ПТЭТЭ).

Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения трудового законодательства в части охраны труда при эксплуатации Учреждением котельной.

Так, в силу статьи 22 ТК РФ на работодателя возложена обязанность обеспечивать работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Согласно части 1 статьи 221 ТК РФ для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также

на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты.

Однако работодателем в нарушение части 1 статьи 221 ТК РФ, пунктов 10, 25 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смыывающими средствами» средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) работникам котельной выдаются не в полном объеме, контроль за выдачей и сдачей работниками СИЗ не организован.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, поскольку не отвечают принципам безопасности обеспечения надежности и качества теплоснабжения, создают угрозу безопасным условиям труда работников Учреждения, и стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей ответственными лицами при ослаблении контроля за их работой со стороны директора МКОУ «Батканская СОШ».

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О месте, времени и дате рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора района.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона. При привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц представить в прокуратуру района копию соответствующего приказа.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Шегарского района.

И.о. прокурора района

юрист 2 класса

Е.А. Андросов

