

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Баткатская средняя
общеобразовательная школа»
ИНН 7016003056; КПП 701601001;
ОГРН 1027003153308;
Тел. 8(38247)341-05;
e-mail: malkova.batkat@mail.ru
636141 Томская обл. Шегарский р-н
с. Баткат, ул. Школьная, 3

Прокуратура Шегарского района
Томской области
И.о прокурора района
Юристу 2 класса ЕА. Андросову
директора МКОУ «Баткатская СОШ»
Малковой Н.Н.

На ваше представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере теплоснабжения от 19.10.2023г №24-2023 сообщая следующее:

1. Представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры района С.А. Вишникиной 28.10.2023г.
2. Доводы признаны обоснованными
3. По устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, приняты следующие меры:
 - на шкалу манометров в помещениях котельных нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления
 - произведена очистка системы вентиляции в котельной детского сада
 - на корпусах насосов размещены таблички с указанием сведений, предусмотренных п.5.1.2.ПТЭТЭ
 - в помещении школьной котельной всасывающие отверстия вентиляторов защищены сеткой
 - в котельной размещена режимная карта на водоподготовку
 - оформлены акты испытаний на максимальную температуру теплоносителя и гидравлические испытания
 - пересмотрены инструкции машинистов котельных
 - организован контроль за выдачей работникам СИЗ

Ревизия водоподготовительного оборудования, его наладка, теплотехнические испытания водогрейных котлов с привлечением специализированной организации будут проведены при наличии средств.

4. Привлечены к дисциплинарной ответственности виновные лица, допустившие указанные в представлении нарушения закона: начальник хозяйственного отдела Никитина Татьяна Семёновна.

Приложение: Приказ о дисциплинарном взыскании.

Директор школы

Н.Н.Малкова